

## Mindestausrüstung Gerätewagen-Logistik 1 GW-L1

- Ausgabe 05 / 2013 -

Grundlage: DIN 14555-21:2013-05

Redaktioneller Stand: 26.03.2015, SFS-R

Feuerwehr / Standort: .....

Fahrzeugtyp / Kennzeichen: .....

Gegenstand nach Tabelle 1	Nach	Stückzahl	vorhanden
Warnkleidung (Weste), mit Rückenaufschrift „Feuerwehr“	DIN EN 471	2 / 6 <sup>a, b)</sup>	
Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 55A-233B, mit Kfz.-Halterung	DIN EN 3 (alle Teile)	1 <sup>c)</sup>	
Verbandkasten K, zusätzlich mit Beatmungshilfe) o d e r handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155	DIN 14142	1	
Explosionsgeschützte Einsatzleuchte o d e r Handscheinwerfer HW-Ex, mit Batterie und Lampen o d e r Handlampe (Ausführung nach Wahl des Bestellers)	DIN 14642	1	
BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk	-	2	
Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch (empfohlene Ausführung TL BAST)	-	4	
Transportkasten 600 mm x 400 mm x 220 mm, aus nicht korrodierendem Material, mit Zurrgurten und Befestigungsteilen für Pritsche nach Vereinbarung	-	1	
Mehrzweckleine	DIN 14920	2	
Brechwerkzeug nach Vereinbarung	-	1	
Bügelsäge B	DIN 20142	1	
Bolzenschneider (Schneidleistung min. 9 mm)	-	1	
Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung	DIN 20127	1	

- a) Stückzahl nach Sitzplatzanzahl
- b) Anzahl der Warnwesten darf auf 1 reduziert werden, sofern Warnwirkung über Schutzkleidung sichergestellt
- c) Alternativ 2 tragbare Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 34A-183B

**Die vollständige und normgerechte Mindestausrüstung wird bestätigt:**

.....  
**Ort, Datum**

.....  
**Kreisbrandrat / Stadtbrandrat**